



Bericht für den Gast



Museum.Burg.Miltenberg

Museum.Burg.Miltenberg

Anschrift

Conradyweg

63897 Miltenberg

09371 / 68504

info@museen-miltenberg.de

www.museum-miltenberg.de



Prüfergebnis

Das **Museum.Burg.Miltenberg** wurde am 14. Februar 2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2018 bis Mai 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.






Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Eingang	✓	-	✓	-	Weg außen zum Eingang nicht leicht begeh- und befahrbar
Kasse	✓	-	✓	-	kein abgesenkter Counter
Kiosk	✓	-	✓	-	kein abgesenkter Counter
Außenweg zwischen Eingang/ Kasse/ Kiosk und Hauptgebäude und Keller	✓	-	-	-	nicht leicht begeh- und befahrbar
Aufzug	✓	-	-	-	Kabinengröße: 108 cm x 137 cm
Ausstellungsräume	✓	✓	✓	✓	






 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Ausstellungsräume im Keller (Hof)	✓	✓	-	-	nur über einzelne Stufen (Höhe: 10 cm und 16 cm) zugänglich;
Öffentliches WC bei der Kasse	✓	-	-	-	Spiegel nicht im Sitzen einsehbar
Öffentliches WC im Hauptgebäude	✓	-	-	-	kleinere Bewegungsfläche vor/ hinter der Tür unter 120 cm x 120 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind keine Parkmöglichkeiten vorhanden. Die Zufahrt ist in Ausnahmefällen und bei Anmeldung, z.B. zum Absetzen gehbehinderter Personen, gestattet.
- Der Weg außen zum Eingang und der Außenweg zwischen Eingang/ Kasse/ Kiosk zum Hauptgebäude und Keller sind nicht leicht begeh- und befahrbar.
- Der Eingang zum Hauptgebäude ist schwellen- und stufenlos erreichbar.
- Die für den Gast nutzbaren Ausstellungsräume und Einrichtungen sind stufenlos bzw. über einen Aufzug erreichbar (Ausnahme: Kellerzugang über jeweils eine einzelne Stufe von 10 cm Höhe an der Kellertür bzw. 16 cm Höhe im Keller selbst).
- Der Aufzug hat eine Kabinengröße von 108 cm x 138 cm. Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.
- Der Informationsschalter mit Kasse ist 101 cm hoch. Eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen ist nicht vorhanden.
- Der Kiosktresen ist 91 cm hoch. Eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen ist nicht vorhanden.
- Alle öffentlichen Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Die Exponate und die dazugehörigen Informationen sind überwiegend im Sitzen einsehbar und lesbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Tragbare Museumsstühle
- Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Kassenbereich)

- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - vor / hinter der Tür bzw. vor dem Waschbecken und vor dem WC 130 cm x 125 cm;
 - links neben dem WC 32 cm x 70 cm, rechts 92 cm x 70 cm.
- Beidseitig vom WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar
- Der Spiegel ist im Sitzen nicht einsehbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Hauptgebäude)

- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:



- vor / hinter der Tür 92 cm x 210 cm und vor dem Waschbecken bzw. WC 160 cm x 130 cm;
- links neben dem WC 102 cm x 56 cm, rechts 30 cm x 56 cm.
- Linksseitig vom WC ist ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar
- Kein Spiegel vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden.
- In der Ausstellung werden Informationen zu den Exponaten schriftlich vermittelt.
- Informationen zu den Exponaten werden nicht in Gebärdensprache vermittelt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt, aber nicht durch einen taktilen Bodenbelagswechsel erkennbar.



- Bedienelemente sind überwiegend visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar.
- In der Ausstellung kontrastieren die überwiegend gut ausgeleuchteten Exponate visuell mit der Umgebung.
- Informationen zu den Exponaten werden nicht in Brailleschrift und nicht akustisch vermittelt.
- Wesentliche Gehbahnen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet, aber teilweise taktil erfassbar.
- Es ist kein Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.
- Es werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind teilweise in Sichtweite.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Die Informationen zu den Exponaten sind nicht in Leichter Sprache verfügbar.
- Es werden Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.